



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



Υ.Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε.
3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ
ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ



ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ
Δ/νση: Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε.
Άστρος Αρκαδίας Τ.Κ. 22001
Τηλ.: 27550 24000 – 23711 Fax: 27550 29060
Email: fdparnonas@gmail.com

Άστρος, 28/09/2007

Αρ. Πρωτ.: 174

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγρότοπου Μουστού διακηρύσσει ότι δέχεται προσφορές στα πλαίσια του Υποέργου 6 «Εξοπλισμός Κέντρων Ενημέρωσης», του έργου «Έργα διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής Όρους Πάρνωνα-Υγρότοπου Μουστού και λειτουργία ΦΔ», Μέτρο 8.1, Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 2000 – 2006, το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 80% το ανώτερο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά το υπόλοιπο ποσοστό από Εθνικούς πόρους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Υποέργου «Εξοπλισμός Κέντρων Ενημέρωσης» ανέρχεται σε 12.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η προσφορά αφορά τα παρακάτω:

- Προμήθεια - εγκατάσταση δύο (2) κλιματιστικών μονάδων τύπου ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ-ΕΜΦΑΝΟΥΣ: 50.000 BTU/H (Ψύξη)-60.000 BTU/H (Θέρμανση) και τεσσάρων (4) κλιματιστικών μονάδων τύπου INVERTER SPLIT UNIT ως εξής: δύο (2) κλιματιστικές μονάδες τύπου INVERTER SPLIT UNIT 18.000 BTU/H (Ψύξη)-22.500 BTU/H (Θέρμανση), μία (1) κλιματιστική μονάδα τύπου INVERTER SPLIT UNIT 30.000 BTU/H (Ψύξη)-40.000 BTU/H (Θέρμανση), μία (1) κλιματιστική μονάδα τύπου INVERTER SPLIT UNIT 24.000 BTU/H (Ψύξη)-27.000 BTU/H (Θέρμανση), για τα Κέντρα Ενημέρωσης Άστρος, Αγίου Πέτρου και Καστάνιτσας.
- Εγκατάσταση - τοποθέτηση εσωτερικών - εξωτερικών μονάδων
- Σύνδεση σωληνώσεων
- Τοποθέτηση μονώσεων στις σωληνώσεις
- Σύνδεση αποχέτευσης υγροποιήσεων
- Ηλεκτρολογική σύνδεση - θέση σε λειτουργία (εκκίνηση-start up)
- **Για τις ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ-ΕΜΦΑΝΕΙΣ:**
 - Ενεργειακή κλάση B
 - Οικολογικό ψυκτικό μέσο R410A
 - SCROLL συμπιεστής για R410A
- **Για τα SPLIT UNIT:**
 - Ενεργειακή κλάση A σε ψύξη και θέρμανση
 - Τεχνολογία INVERTER
 - Οικολογικό ψυκτικό μέσο R410A

- Χαμηλή στάθμη θορύβου 21dB (A) στη χαμηλή ταχύτητα εσωτερική και εξωτερική μονάδα

Δικαίωμα συμμετοχής στην κατάθεση προσφορών έχουν:

- α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.
- β. Συνεταιρισμοί.
- γ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.

Κριτήρια επιλογής των προσφορών:

- Συνολική ισχύς και ενεργειακή απόδοση
- Οικονομικότερη προσφορά
- Συντήρηση και εγγυήσεις

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών:

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στο διαγωνισμό ορίζεται η 10/10/2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μμ.

Οι οικονομικές προσφορές κατατίθενται στα προσωρινά γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγρότοπου Μουστού στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε., Τ.Κ. 22001 Άστρος Αρκαδίας, υπόψη κας Βαξεβανίδου Ζαφείρω.

Οι συμφέρουσες προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν παραλαμβάνονται ούτε αξιολογούνται αλλά επιστρέφονται.

Για το Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγρότοπου Μουστού
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Χατζηγιάννης Γεώργιος